

附件 1

公用变电站分布式电源并网可开放容量信息

单位：兆瓦

序号	所属县（市、区）	所属变电站主变名称	主变可接入容量	评估等级
1	德化县	110kV 上寮变 2 号主变	0.00	红色

注：根据 2026 年 1 月 4 日发布的《泉州地区 2026 年第一季度分布式电源并网可开放容量信息》，220kV 高垄变分布式电源并网可开放容量 3.65MW。截止 2026 年 2 月 28 日，220kV 高垄变供区受理并网容量达 3.65MW，无新增并网可开放容量，德化县 110kV 上寮变 2 号主变供区受到约束，新增接入受限。